



МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ № 83»

Прокурору Октябрьского
района города Ижевска

Холмогорова ул., д. 22, г. Ижевск,
Удмуртская Республика, 426011
тел. (3412) 72-08-85, факс 72-08-85, e-mail:
school83@inbox.ru;
ИНН 1831039270 КПП 183101001

От 18.04.2022г № 35
На № _____ от _____

Рассмотрев представление Прокуратуры Октябрьского района города Ижевска 30.03.2022г №49-2022 с участием помощника прокурора Октябрьского района города Ижевска Ивановского А.С., администрация МБОУ «Гимназия №83» сообщает о мерах предпринятых к устранению выявленных в ходе проверки нарушений, а именно:

- въезд на территорию гимназии со стороны улицы Сакко и Ванцетти оснащен средством снижения скорости; въезд на территорию гимназии со стороны улицы Щорса будет оснащен средством снижения скорости при наступлении благоприятных для укладки асфальтобетонной смеси погодных условий.
- на модернизацию системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системы пожарной сигнализации подвальных помещений гимназии, монтаж отключения общеобменной вентиляции в помещениях актового зала, спортивных залов и столовой направлено письмо в Управление образования Администрации города Ижевска о выделении денежных средств (Приложение 1)
- на монтаж эвакуационного освещения здания школы в круглосуточном режиме направлено письмо в Управление образования Администрации города Ижевска о выделении денежных средств (Приложение 2)
- согласно приказа МБОУ «Гимназия №83» от 09.06.2021г №336 «О запрете использования помещения» запрещено использование помещения тира для занятий (Приложение 3).

- дверь эвакуационного выхода из легкоатлетического манежа оснащена замком для свободного открывания изнутри без ключа.
- ООО «Безопасность +» проводит работы по определению взрывопожарной и пожарной опасности помещения книгохранилища, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- Ишмуратовой Нурие Зангеровне, заместителю директора по АХР, ответственному за пожарную безопасность учреждения, вынесен выговор за несоблюдение правил противопожарного режима и антитеррористической защищенности объектов.

Приложения:

1. Письмо от 31.03.2022г № 25 -3л (копия)
2. Письмо от 31.03.2022г № 29 -1л(копия)
3. Приказ от 09.06.2021г №336 – 1л(копия)
4. Приказ от 18.04.2022 №42ЛС-1л(копия)